



Analisi rilevate il 20/02/2020

Parametro	Valore	Valori di legge	
Ammonio (NH ₄) [mg/l]	<0,1	0.5	✓
Arsenico (As) [µg/l]	<1	10	✓
Bicarbonato (HCO ₃) [mg/l]	390	Non previsto	✓
Calcio (Ca) [mg/l]	91	Non previsto	✓
Cloruri (Cl) [mg/l]	12	250	✓
Conducibilità [µS/cm]	607	2500	✓
Cromo [µg/l]	<5	50	✓
Durezza Totale [°f]	31	15-50	✓
Fluoruri (F) [mg/l]	<0,3	1,5	✓
Magnesio (Mg) [mg/l]	20	Non previsto	✓
Manganese (Mn) [µg/l]	<5	50	✓
Microiquinanti tot [µg/l]	<0,02	0.50	✓
Nitrati (NO ₃) [mg/l]	38	50	✓
Nitriti (NO ₂) [mg/l]	<0,02	0,5	✓
Potassio (K) [mg/l]	1	Non previsto	✓
Residuo secco a 180° [mg/l]	439	1500	✓
Sodio (Na) [mg/l]	7	200	✓
Solfati (SO ₄) [mg/l]	21	250	✓
pH	7,7	6,5-9,5	✓